

Délégation départementale du Val d'Oise

Département Santé Environnement

Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

MAIRIE DE HAUTE ISLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

HAUTE ISLE

Commune de : HAUTE-ISLE

Prélèvement et mesures de terrain du **15/09/2025 à 08h50** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : HAUTE ISLE CHLORATION (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : CHLORATION PUITS DE L'ABBAYE - REFOULEMENT EAU TRAITEE

Code point de surveillance : 0000000441 Code installation : 000361 Type d'analyse : PCPCL

Code Sise analyse : 00189077 Référence laboratoire : H.2025.3126-1 Numéro de prélèvement : 09500186530

Conclusion sanitaire :

Teneur en perchlorates respectant le seuil de 4µg/L préconisé par la Direction Générale de la Santé pour la protection des nourrissons de mois ins de 6 mois.

(PLV-09500186530 - page : 1)

Le vendredi 03 octobre 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,
Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

				Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
Mesures de terrain	Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Contexte Environnemental								
Température de l'eau	14,1	°C					25	
Analyse laboratoire				Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
DIVERS MINERAUX	Résultats	Unité		Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
Perchlorate	0,65	µg/L						

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1